



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
“ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” / “DEMOKRITOS”
NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ EN 12976-2 / ISO 9459-2

TEST REPORT

THERMAL PERFORMANCE OF SOLAR DOMESTIC WATER
HEATING SYSTEMS AND YEARLY PERFORMANCE PREDICTION
OF SOLAR-ONLY SYSTEMS

STANDARDS EN 12976-2 / ISO 9459-2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / SYSTEM REFERENCE

2114 DE1

Το Εργαστήριο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Αριθ. Πιστοπ. Διαπίστευσης 311(00)002).

The Laboratory satisfies the requirements of standard ELOT EN ISO/IEC 17025 and it has accreditation from the National Accreditation Authority of Greece (Accreditation Cert. No. 311(00)002).



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 002

153-10 Αγ. Παρασκευή, Αττική
Τηλ.: (010) 6503815
Fax: (010) 6544592

GR- 153 10 Ag. Paraskevi, Greece
Tel.: +30-10-6503815
Fax: +30-10-6544592

E-mail: sollab@ipta.demokritos.gr

Web site: <http://www.solar.demokritos.gr>

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 12976-2* / ISO 9459-2**

TEST REPORT

THERMAL PERFORMANCE OF SOLAR DOMESTIC WATER HEATING SYSTEMS AND YEARLY PERFORMANCE PREDICTION OF SOLAR- ONLY SYSTEMS

ACCORDING TO STANDARDS EN 12976-2* / ISO 9459-2**

- * EN 12976-2: "Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test Methods"
- ** ISO 9459-2: "Solar Heating - Domestic Water Heating Systems - Part 2: Outdoor Test Method for System Performance Characterisation and yearly performance prediction of solar-only systems".

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" / NCSR "DEMOKRITOS"
LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS

N.C.S.R "DEMOKRITOS"
SOLAR ENERGY LABORATORY
Head: Dr Vassilis Belessiotis
Tel: +210 6503815 - Fax: +210 6544592
153 10 Ag. Paraskevi - Attiki - Greece

Μ. Χριστοδουλίδου / M.Christodoulidou Δρ. Β.Μπελεσιώτης / Dr. V.Belessiotis
Υπεύθυνος Δοκιμών / Responsible for Testing Προϊστάμενος / Laboratory Head

Ημερομηνία / Date: 05/06/2009

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1) Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το σύστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν δοκιμές και το οποίο προσκομίστηκε από τον πελάτη.
- 2) Η παρούσα έκθεση δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου.
- 3) Ο μετρητικός εξοπλισμός καλύπτει τις ανάγκες ακρίβειας των προτύπων. Δεν δίδονται αβεβαιότητες στα αποτελέσματα.

NOTES:

- 1) The results are related only with the system on which tests were performed and which was delivered by the customer.
- 2) This report can be reproduced, without the written permission of the Laboratory, only in full.
- 3) Measurement equipment conforms with the accuracy/precision requirements of the standards. Uncertainty of results is not provided.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ / TEST REPORT

Πελάτης: SOL ΕΠΕ Ι. Ράλλη 19 Μεταμόρφωση 14452	<i>Customer: SOL Ltd 19 Ioannou Ralli Metamorfwsis 14452</i>
Τηλ.: 210 2843376 Fax: 210 2841650	<i>Tel.: 210 2843376 Fax: 210 2841650</i>
Ημερομηνία παραλαβής συστήματος (καλή κατάσταση)/ <i>Receipt date of system (in good condition): 24/04/2009</i> Η εγκατάσταση του συστήματος στον εξοπλισμό δοκιμών έγινε από προσωπικό του πελάτη. <i>Customer's personnel installed the system on testing facilities.</i>	

A.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ DESCRIPTION OF THE SOLAR DOMESTIC HOT WATER SYSTEM

A.1.1 Όνομα Κατασκευαστή: SOL ΕΠΕ (ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ)
Name of Manufacturer : *SOL Ltd. (APOSTOLIDES)*

A.1.2 Χαρακτηριστικά Συστήματος*: SONNE AKTION 200 LTR
System Model

A.1.3 Μέση ημερήσια απομαστευόμενη ποσότητα ζεστού νερού (στους 45°C σύμφωνα με το σχεδιασμό του συστήματος)..... ** [lt]
Daily average hot water quantity drawn-off (on 45°C according to the design of the system)..... ** [lt]

A.1.4 Τύπος Συστήματος / System Classification

- Θερμοσιφωνικό / *Thermosiphon*
- Εξαναγκασμένης κυκλοφορίας / *Forced*
- Ανοιχτού κυκλώματος / *Direct*
- Κλειστού κυκλώματος / *Indirect*
- Ανοιχτό στο περιβάλλον / *Open*
- Με εξαεριστική διάταξη / *Vented*
- Εντελώς κλειστό / *Closed*
- Συνεχώς γεμάτο / *Filled*
- Με ενδιάμεση αποθήκευση / *Drainback*
- Με αποχέτευση / *Draindown*
- Ξεχωριστή δεξαμενή / *Remote storage*
- Συλλέκτης-δεξαμενή στην ίδια βάση / *Closed-coupled collector storage*
- Ολοκληρωμένο / *Integral collector storage*
- Άλλο/*Other* :

(*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη
Specifications supplied by customer

(**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη
No data were provided by the customer

A.1.5 Υγρό Μεταφοράς Θερμότητας / Heat Transfer Fluid

- Τύπος* / Type* :
 - Νερό και γλυκόλη, συγκέντρωση γλυκόλης : 15%
Water/glycol mixture, concentration of glycol
 - Λάδι / Oil Φρέον / Freon Αέρας / Air
 - ± Άλλο / Other :
- Χαρακτηριστικά υγρού* : Προπυλενογλυκόλη
Specifications : Propylene glycol*
- Εναλλακτικά αποδεκτά υγρά μεταφοράς θερμότητας : **
*Alternative acceptable fluids : ***
- Βάρος υγρού / Total fluid content : ** kg

A.1.6 Αντιψυκτική προστασία* / Antifreeze protection*

- Προστασία / Protection
 - Ναι / Yes Όχι / No
 - Άλλη / Other* : Προπυλενογλυκόλη / Propylene glycol

A.1.7 Συλλέκτες / Collector system

- Αριθμός Συλλεκτών Μονάδας / Number of collectors in the system: 1
- Συνολική επιφάνεια συλλεκτών / Total collector gross area: 2,38 m²

A.1.8 Σχεδιασμός συλλέκτη / Collector design

- Τύπος Συλλέκτη / Collector type:
 - Επίπεδος / Flat plate
 - Σωλήνων κενού / Evacuated tube
 - Άλλος / Other:
- Συνολικό εμβαδόν συλλέκτη / Gross area: 2,38 m²
- Εμβαδόν παραθύρου συλλέκτη / Aperture area: 2,19 m²
- Εμβαδόν απορροφητή συλλέκτη* / Absorber area* : 2,15 m²

(*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη
Specifications supplied by customer

(**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη
No data were provided by the customer

- Αριθμός καλυμμάτων / *Number of covers*: 1
- Υλικά καλυμμάτων: Γυαλί ασφαλείας/ *security glass*
Cover materials:
- Πάχος καλυμμάτων* 3.8 mm
*Cover thickness**:
- Υλικό μόνωσης*: Πετροβάμβακας (πλάτη), Υαλοβάμβακας (πλευρικά)
*Insulation material** *Rockwool (back), Glasswool (sides)*
- Πάχος μόνωσης* : 30mm (πλάτη / *back*) - 20 mm (πλευρικά / *sides*)
*Insulation thickness**:
- Υλικό πλαισίου*: Προφίλ Αλουμινίου
*Casing material** *Aluminium profile*
- Υλικό πλάτης* : Βαμμένο ALUZIN
*Back material ** *Painted ALUZIN sheet*
- Ολικό βάρος συλλέκτη χωρίς υγρό / *Weight of collector without fluid**: 45 kg
- Ολικές διαστάσεις / *Gross dimensions*: (1992 x 1195 x 83) mm

A.1.9 Απορροφητής / Absorber

- Υλικό*: Ενιαίο φύλλο αλουμινίου και σωλήνες χαλκού
*Material**: *One piece aluminium sheet and copper tubes*
- Τύπος κατασκευής*: Συγκόλληση με λέιζερ
*Construction type** *Laser Welded*
- Τρόπος επεξεργασίας της επιφάνειας*: Επιλεκτική βαφή
*Surface treatment**: *Selective coating*
- Αριθμός σωλήνων ή "καναλιών" / *Number of tubes or channels*: 11
- Διάμετρος σωλήνων (εσωτερική) ή διαστάσεις καναλιών*: 7 mm
*Tube diameter (inside) or channel dimensions**:
- Απόσταση μεταξύ σωλήνων ή "καναλιών"*: 100 mm
*Distance between tubes or channels**

(*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη
Specifications supplied by customer

(**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη
No data were provided by the customer

A.1.10 Δεξαμενή / Storage tank

- Κατασκευαστής* : SOL ΕΠΕ (ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ)
*Manufacturer** : SOL Ltd. (APOSTOLIDES)
- Τύπος* / Model* : SONNE AKTION 200 LTR
- Όγκος / Volume : 181 l
- Εξωτερική διάμετρος δεξαμενής / Outside tank diameter* : 58 cm
- Μήκος δεξαμενής εξωτερικά / Outside tank length* : 1,37 m
- Υλικό μόνωσης* Οικολογική Πολυουρεθάνη
*Insulation material** : Ecological Polyurethane
- Πάχος μόνωσης* / Insulation thickness* : 60 mm
- Τύπος εναλλάκτη* / Heat exchanger type* :
- Μανδύας / Mantle
 - Ευθύγραμμου σωλήνα / Straight pipe
 - Με σωλήνα ελικοειδή / Spiral pipe
 - Άλλος / Other..... -

A.1.11 Αντλία* / Pump*

- Κατασκευαστής : **
Manufacturer
- Τύπος / Model : **
- Στροφές / Speed : ** - r/min
- Ισχύς / Rating : ** - kW

A.1.12 Ρυθμιστής* / Controller*

- Κατασκευαστής / Manufacture : **
- Τύπος / Type : **

(*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη
Specifications supplied by customer

(**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη
No data were provided by the customer


A.1.13 Σωλήνες σύνδεσης μεταξύ συλλέκτη και δεξαμενής*
Connecting piping between the collector(s) and the tank*

- Διάμετρος / *Diameter*:Κρύο 18mm -Ζεστό 22 mm / *Cold 18mm – Hot 22mm*
- Μήκος / *Length*:.....Για κρύο 2m για ζεστό 0,40 m / *Cold 2m – Hot 0.4m*
- Υλικό μόνωσης :..... Armaflex
Insulation material
- Πάχος μόνωσης / *Insulation thickness*:.....9 mm

(*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη
Specifications supplied by customer

(**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη
No data were provided by the customer

A.1.14 Σχηματικό διάγραμμα του συστήματος / Schematic diagram of the system



A.1.15 Σχόλια στο σχεδιασμό του συστήματος* / Comments on the system design*

Δεν υπάρχουν σχόλια / No comments

(*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη
Specifications supplied by customer

(**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη
No data were provided by the customer

A.1.16 Δεδομένα συστήματος / System data

- Κλίση Συλλέκτη / *Collector tilt angle*:..... 40 μοίρες / degrees
- Παροχή στο κύκλωμα συλλέκτη*:..... φυσική κυκλοφορία
*Flowrate in collector loop**..... *natural circulation*
- Ρύθμιση θερμοστάτη* / *Controller setting**:..... **

A.1.17 Φωτογραφία του συστήματος / Photograph of the system




(*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη
Specifications supplied by customer

(**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη
No data were provided by the customer

A.2 ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / SYSTEM PERFORMANCE TEST

A.2.1 Σχηματικό διάγραμμα του συστήματος δοκιμών *Schematic diagram of test loop*



1	Συλλέκτης	1	Collector array
2	Δεξαμενή ηλιακού συστήματος	2	Storage
3	Οικιακό ηλιακό σύστημα	3	Domestic solar hot water system
4	Ανεμιστήρας	4	Fan
5	Κυκλοφορητής ανάμιξης νερού δεξαμενής ηλιακού	5	Tank mixing pump
6	Τρίοδη πνευματική βάνα	6	Three-way valve
7	Ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού στην είσοδο	7	Inlet temperature controller
8	Μόνωση σωληνώσεων	8	Insulation
9	Αγωγός εκκένωσης	9	Draw-off bleed pipe
10	Είσοδος κρύου νερού	10	Cold water inlet
11	Έξοδος ζεστού νερού	11	Hot water draw-off
12	Ανεμόμετρο	12	Anemometer
13	Πυρανόμετρο	13	Pyranometer
14	Πυρανόμετρο με δαχτύλιο σκίασης	14	Shaded pyranometer
15	Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	15	Shaded ambient air temperature sensor
16	Αισθητήρας θερμοκρασίας	16	Temperature transducer
17	Ροόμετρο	17	Flowmeter
18	Ρυθμιστής ροής	18	Flow controller

A.2.2 Δεδομένα μετρήσεων και αποτελέσματα υπολογισμών System performance test results and derived data

Δεδομένα των μετρήσεων από τις δοκιμές και τα αποτελέσματα σχετικών υπολογισμών παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.1

Test results and derived data are presented in table A.1.

Γεωγραφικό Μήκος / Test location longitude:.....23⁰ 43'

Γεωγραφικό Πλάτος / Test location latitude.....37⁰ 58'

Προσανατολισμός συλλέκτη / Collector azimuth:Νότος / South

Πίνακας Α.1 / Table A.1


Ημερομ. Date	Κατά την διάρκεια της 12ώρου δοκιμής During 12-h test						Απομάστευση Draw-off				Απολαβή Output
	H	H _d	t _{a(day)}	t _{main}	(4)-(5)	u	V _d	t _{d(av)}	t _{d(max)}	(10)-(5)	
D-M-Y	MJ/m ²	MJ/m ²	°C	°C	K	m/s	l	°C	°C	K	MJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26.04.09	23.14	18.4	16.6	19.8	-3.2	2.5	545	29.9	50.1	30.3	23.00
27.04.09	20.50	14.9	15.2	19.7	-4.6	2.5	544	29.1	47.4	27.6	21.18
07.04.09	20.53	7.1	19.2	21.6	-2.4	2.5	544	30.8	49.1	27.5	20.70
08.05.09	19.41	8.3	21.0	21.6	-0.7	2.5	543	30.3	47.4	25.7	19.46
09.05.09	25.97	5.6	22.3	21.7	0.6	2.5	543	34.1	57.9	36.2	27.94
12.05.09	25.30	5.6	24.7	21.9	2.8	2.5	544	34.4	58.2	36.4	28.26
15.05.09	14.12	7.2	26.2	23.0	3.3	2.5	543	31.1	48.0	25.0	18.47
16.05.09	23.44	9.3	26.4	22.9	3.4	2.5	545	34.5	57.1	34.1	26.13
17.05.09	11.90	10.4	24.4	23.0	1.4	2.5	543	31.4	39.6	16.6	14.34
18.05.09	21.41	10.6	25.5	23.0	2.6	2.5	544	33.3	53.2	30.3	23.43
19.05.09	11.67	9.7	23.1	25.7	-2.7	2.5	544	31.4	40.4	14.7	12.76
21.05.09	18.14	10.5	23.0	25.8	-2.8	2.5	545	33.1	48.2	22.4	16.48
23.05.09	25.58	5.4	27.5	25.8	1.7	2.5	545	38.2	62.0	36.2	28.00
26.05.09	14.45	7.6	26.9	25.8	1.0	2.5	544	33.7	48.9	23.1	17.67
27.05.09	17.08	8.0	24.4	25.8	-1.4	2.5	544	34.1	53.9	28.0	18.69
28.05.09	16.04	4.8	24.8	25.8	-1.0	2.5	544	33.7	53.2	27.4	17.70
29.05.09	9.13	7.3	25.6	25.9	-0.3	2.5	543	30.9	44.1	18.2	11.40
30.05.09	25.45	6.1	25.2	25.9	-0.7	2.5	545	37.8	60.7	34.8	26.86
31.05.09	23.55	7.5	25.6	25.9	-0.3	2.5	545	36.6	57.3	31.4	24.10

Σημείωση: Τα σύμβολα ορίζονται στην παράγραφο Α.6.
 Note: Symbols are defined in clause A.6

A.2.3 Καμπύλες απόδοσης συστήματος / System performance curves

Τα μετρούμενα σημεία ενεργειακής απολαβής εισάγονται στο Σχήμα A.1 και προσεγγίζονται με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με την εξίσωση A.1. Χαράσσονται ευθείες γραμμές για τιμές $[t_{a(day)} - t_{main}] = -10K, 0K, 10K, 20K$, χρησιμοποιώντας τους συντελεστές a_1, a_2 και a_3 .

The measured data points are entered on the graph of Figure A.1. and fitted by least squares regression to equation (A.1). Straight-line graphs have been drawn for values $[t_{a(day)} - t_{main}] = -10K, 0K, 10K, 20K$, using the derived coefficients a_1, a_2 and a_3 , and labelled to indicate the values of $[t_{a(day)} - t_{main}]$ mentioned.



Σχήμα A.1 / Figure A.1

Γραμμική έκφραση της ημερήσιας ενεργειακής απολαβής του συστήματος
 Linear fit to data of the daily energy output of the system

$$Q = a_1 H + a_2 (t_{a(av)} - t_{main}) + a_3 \quad (A.1)$$

όπου / where

$$a_1 = \dots\dots\dots 0.93 \text{ m}^2$$


$$a_2 = \dots\dots\dots 0.49 \text{ MJ/K}$$

$$a_3 = \dots\dots\dots 2.98 \text{ MJ}$$

A.2.4 Καμπύλες αύξησης θερμοκρασίας συστήματος [$t_{d(max)} - t_{main}$] System temperature increase [$t_{d(max)} - t_{main}$] curves

Τα μετρούμενα σημεία θερμοκρασιακής αύξησης εισάγονται στο Σχήμα A.2 και προσεγγίζονται με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με την εξίσωση A.2. Χαράσσονται ευθείες γραμμές για τιμές [$t_{a(day)} - t_{main}$] = -10K, 0K, 10K, 20K, χρησιμοποιώντας τους συντελεστές b_1 , b_2 και b_3 .

The measured data points are entered on the graph of Figure A.2. and fitted by least squares regression to equation (A.2). Straight-line graphs have been drawn for values [$t_{a(day)} - t_{main}$] = -10K, 0K, 10K, 20K, using the derived coefficients b_1 , b_2 και b_3 , and labelled to indicate the values of [$t_{a(day)} - t_{main}$] mentioned.



Σχήμα A.2 / Figure A.2

Γραμμική έκφραση της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού
 Linear fit to data of the temperature increase

$$t_{d(max)} - t_{main} = b_1 H + b_2 (t_{a(av)} - t_{main}) + b_3 \quad (A.2)$$

όπου / where

$$b_1 = \dots\dots\dots 1.14 \text{ m}^2 \text{ K/MJ}$$

$$b_2 = \dots\dots\dots 0.55$$

$$b_3 = \dots\dots\dots 5.75 \text{ K}$$

A.3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ STORAGE TANK HEAT LOSS COEFFICIENT

A.3.1 Με το συλλέκτη συνδεδεμένο / Collector loop connected

- Η δοκιμή έγινε / Test performed :

στο ύπαιθρο / outdoors

σε εσωτερικό χώρο / indoors

- Όγκος Δεξαμενής / Tank Volume (V_s):..... 181 l

- Αρχική μέση θερμοκρασία νερού δεξαμενής (t_i):.....68.4 °C
Initial average temperature of water in tank

- Τελική μέση θερμοκρασία νερού δεξαμενής (t_f):63.3 °C
Final average temperature of water in tank

- Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος στη διάρκεια της δοκιμής $t_{a,s(av)}$:.....11.0 °C
Average ambient air temperature adjacent to store during the test

- Μέση ταχύτητα ανέμου πάνω στο συλλέκτη*:.....3.5 m/s
*Average wind speed over collector**

- Μέση ταχύτητα ανέμου πάνω στη δεξαμενή*:3.5 m/s
*Average wind speed over tank**

- Διάρκεια δοκιμής / Duration of test (Δt):41851 s

- Συντελεστής θερμικών απωλειών δεξαμενής {από την σχέση (A.3)}, (U_{sc}):..... 1.6 W/K
Deduced value of mean storage heat loss coefficient {from eq. (A.3)}, (U_{sc})

$$U_{sc} = \frac{4180V_s}{\Delta t} \ln \left[\frac{t_i - t_{a,s(av)}}{t_f - t_{a,s(av)}} \right] \quad (A.3)$$

(*) Σημείωση : Πρέπει να είναι 3m/s < ταχύτητα ανέμου < 5 m/s
 Note : It should be : 3 m/s < wind speed < 5 m/s

Πτώση της θερμοκρασίας του νερού της δεξαμενής
Temperature drop of water in the tank

Ο συντελεστής U_S χρησιμοποιείται (εξίσωση A.3) για τον προσδιορισμό της **τελικής θερμοκρασίας του νερού της δεξαμενής t_f** (βλέπε Πίνακα A.2) θεωρώντας διαφορετικές τιμές της αρχικής θερμοκρασίας του νερού t_i και της μέσης θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος $t_{a,s(av)}$ για διάστημα 12 ωρών.

The coefficient U_S is used (equation A.3) to determine the final tank water temperature t_f (see Table A.2) considering various values of the initial tank water temperature t_i and of the average ambient air temperature $t_{a,s(av)}$ in a 12-h period.

Πίνακας A.2 / Table A.2

Αρχική θερμ. νερού <i>Initial water temperature</i> °C	Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά το 12ωρο, °C <i>Average ambient air temperature around the tank during 12 h, °C</i>			
	0	5	10	15
70	63.7	64.2	64.6	65.1
60	54.6	55.1	55.5	56.0
50	45.5	46.0	46.4	46.9
40	36.4	36.9	37.3	37.8

A.3.2 Με το συλλέκτη αποσυνδεδεμένο / *Collector loop disconnected*

- Η δοκιμή έγινε / *Test performed* :

στο ύπαιθρο / *outdoors*

σε εσωτερικό χώρο / *indoors*

- Όγκος Δεξαμενής / *Tank Volume* (V_s):..... 181 l

- Αρχική μέση θερμοκρασία νερού δεξαμενής (t_i):..... 68.3 °C
Initial average temperature of water in tank

- Τελική μέση θερμοκρασία νερού δεξαμενής (t_f): 64.0 °C
Final average temperature of water in tank

- Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος στη διάρκεια της δοκιμής $t_{a,s(av)}$:..... 19.2 °C
Average ambient air temperature adjacent to store during the test

- Μέση ταχύτητα ανέμου πάνω στο συλλέκτη*:..... 3.5 m/s
*Average wind speed over collector**

- Μέση ταχύτητα ανέμου πάνω στη δεξαμενή*: 3.5 m/s
*Average wind speed over tank**

- Διάρκεια δοκιμής / *Duration of test* (Δt): 41851 s

- Συντελεστής θερμικών απωλειών δεξαμενής {από την σχέση (A.3)}, (U_s):..... 1.6 W/K
Deduced value of mean storage heat loss coefficient {from eq. (A.3)}

Σημείωση: Κατά την διάρκεια αυτής της δοκιμής δεν λαμβάνει χώρα **ανάστροφη ροή** και ο συντελεστής θερμικών απωλειών αναμένεται να είναι ίδιος (εάν δεν συμβαίνει ανάστροφη ροή στο σύστημα) ή μικρότερος (εάν υπάρχει ανάστροφη ροή στο σύστημα) σχετικά με αυτόν που υπολογίστηκε με το κύκλωμα του συλλέκτη συνδεδεμένο (παράγραφος A.3.1).

*Note: During this test no **reverse flow** is allowed and the storage tank heat loss coefficient is expected to be equal (if no reverse flow is present to the system) to or smaller (if reverse flow exists in the system) than that determined with the collector loop connected (see paragraph A.3.1).*

(*) Σημείωση : Πρέπει να είναι $3\text{ m/s} < \text{ταχύτητα ανέμου} < 5\text{ m/s}$
Note : It should be : $3\text{ m/s} < \text{wind speed} < 5\text{ m/s}$

A.4 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ DRAW-OFF TEMPERATURE PROFILES

A.4.1 Θερμοκρασιακή κατανομή απομάστευσης με ημερήσια ακτινοβολία H στην περιοχή $8 \text{ MJ/m}^2 - 15.99 \text{ MJ/m}^2$

Draw off temperature profile for test day with a daily irradiation H in the range 8 MJ/m^2 to 15.99 MJ/m^2

– Ημερομηνία / Date:17/05/2009

– Παροχή απομάστευσης / Draw-off flowrate:.....590.2 l/h


– Όγκος δεξαμενής / Tank volume (V_s):181 l

– Ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη, (H):11.9 MJ/m^2
 Daily irradiation on plane of collector

– Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient air temperature, ($t_{a(\text{day})}$):.....24.4 °C

– Θερμοκρασία κρύου νερού / Cold water supply temperature, (t_{main}):23.0 °C

– Θερμοκρασιακή διαφορά / Temperature difference, ($t_{a(\text{day})}-t_{\text{main}}$):1.4 °C



Σχήμα A.3 / Figure A.3

A.4.2 Θερμοκρασιακή κατανομή απομάστευσης με ημερήσια ακτινοβολία H στην περιοχή 16 MJ/m² - 25 MJ/m²

Draw off temperature profile for test day with a daily irradiation H in the range 16 MJ/m² to 25 MJ/m²

- Ημερομηνία / Date: 31/05/2009

- Παροχή απομάστευσης / Draw-off flowrate: 586.9 l/h


- Όγκος δεξαμενής/ Tank volume (V_s): 181 l

- Ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του συλλέκτη, (H): 23.6 MJ/m²
 Daily irradiation on plane of collector

- Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient air temperature, (t_{a(day)}): 25.6 °C

- Θερμοκρασία κρύου νερού / Cold water supply temperature, (t_{main}): 25.9 °C


- Θερμοκρασιακή διαφορά / Temperature difference, (t_{a(day)}-t_{main}): -0.3 °C



Σχήμα A.4 / Figure A.4

A.4.3 Θερμοκρασιακή κατανομή ανάμιξης
Mixing draw-off temperature profile

- Ημερομηνία / Date:29/04/2009
- Παροχή απομάστευσης / Draw-off flowrate:.....592.9 l/h
- Όγκος δεξαμενής / Tank volume (V_s): 181 l
- Θερμοκρασία κρύου νερού / Cold water supply temperature, (t_{main}):20.7 °C



Σχήμα A.5 / Figure A.5

A.4.4. Κανονικοποιημένες θερμοκρασιακές κατανομές Normalised temperature profiles

A.4.4.1 Τιμές κανονικοποιημένων θερμοκρασιακών κατανομών απομαστεύσεων $f(V)$ και ανάμιξης $g(V)$, βασισμένες στα δεδομένα δοκιμών των παραγράφων A.4.1, A.4.2 και A.4.3.
Values of normalised draw-off and mixing temperature profiles $f(V)$ and $g(V)$ based on the test data of paragraphs A.4.1, A.4.2 and A.4.3.

Πίνακας A.3 / Table A.3

Μέρος όγκου δεξαμενής Multiple of tank volume	f(V) %		g(V) %
	H<16 MJ/m ²	H>16 MJ/m ²	
0-0.1	10.36	9.80	9.31
0.1-0.2	10.10	9.73	9.30
0.2-0.3	9.84	9.59	9.29
0.3-0.4	9.48	9.46	9.28
0.4-0.5	9.19	9.31	9.26
0.5-0.6	8.88	9.13	9.24
0.6-0.7	8.57	8.94	9.19
0.7-0.8	8.12	8.64	9.04
0.8-0.9	6.73	7.70	8.26
0.9-1.0	4.51	5.43	6.02
1.0-1.1	2.89	3.21	3.63
1.1-1.2	1.93	2.00	2.17
1.2-1.3	1.40	1.32	1.34
1.3-1.4	1.08	0.94	0.89
1.4-1.5	0.88	0.72	0.66


0-1.0	85.8	87.7	88.2
-------	------	------	------

Μέρος όγκου δεξαμενής Multiple of tank volume	f(V) %		g(V) %
	H<16 MJ/m ²	H>16 MJ/m ²	
1.5-1.6	0.74	0.58	0.50
1.6-1.7	0.66	0.48	0.39
1.7-1.8	0.57	0.41	0.33
1.8-1.9	0.51	0.39	0.29
1.9-2.0	0.47	0.35	0.27
2.0-2.1	0.43	0.28	0.21
2.1-2.2	0.39	0.26	0.17
2.2-2.3	0.37	0.23	0.15
2.3-2.4	0.33	0.20	0.14
2.4-2.5	0.31	0.18	0.13
2.5-2.6	0.28	0.17	0.12
2.6-2.7	0.26	0.15	0.11
2.7-2.8	0.25	0.14	0.11
2.8-2.9	0.23	0.13	0.10
2.9-3.0	0.23	0.13	0.10

0-3.0	100.0	100.0	100.0
-------	-------	-------	-------


A.4.4.2 Διαγράμματα κανονικοποιημένων κατανομών απομάστευσης $f(V)$

Graphs of normalised draw-off temperature profiles $f(V)$
($H < 16 \text{ MJ/m}^2$ και / and $H \geq 16 \text{ MJ/m}^2$)



Σχήμα A.6 / Figure A.6


A.4.4.3 Διαγράμμα κανονικοποιημένης κατανομής ανάμιξης g(V)
Graph of normalised mixing draw-off temperature profile g(V)



Σχήμα A.7 / Figure A.7


A.4.5 Υπολογιζόμενες θερμοκρασιακές κατανομές *Computed draw-off profiles*

A.4.5.1 Θερμοκρασιακή κατανομή για $H = 10 \text{ MJ/m}^2$, $t_{a(\text{day})} = 25^\circ\text{C}$, και $t_{\text{main}} = 20^\circ\text{C}$ *Draw-off temperature profile for $H = 10 \text{ MJ/m}^2$, $t_{a(\text{day})} = 25^\circ\text{C}$, και $t_{\text{main}} = 20^\circ\text{C}$*




Σχήμα A.8 / Figure A.8

A.4.5.2 Θερμοκρασιακή κατανομή για $H = 20 \text{ MJ/m}^2$, $t_{a(\text{day})} = 25^\circ\text{C}$, και $t_{\text{main}} = 20^\circ\text{C}$ *Draw-off temperature profile for $H = 20 \text{ MJ/m}^2$, $t_{a(\text{day})} = 25^\circ\text{C}$, και $t_{\text{main}} = 20^\circ\text{C}$*




Σχήμα A.9 / Figure A.9

A.4.5.3 Θερμοκρασιακή κατανομή για $H = 10 \text{ MJ/m}^2$, $t_{a(\text{day})} = 10^\circ\text{C}$, και $t_{\text{main}} = 10^\circ\text{C}$
Draw-off temperature profile for $H = 10 \text{ MJ/m}^2$, $t_{a(\text{day})} = 10^\circ\text{C}$, και $t_{\text{main}} = 10^\circ\text{C}$



Σχήμα A.10 / Figure A.10


A.4.5.4 Θερμοκρασιακή κατανομή για $H = 20 \text{ MJ/m}^2$, $t_{a(\text{day})} = 10^\circ\text{C}$, και $t_{\text{main}} = 10^\circ\text{C}$
Draw-off temperature profile for $H = 20 \text{ MJ/m}^2$, $t_{a(\text{day})} = 10^\circ\text{C}$, και $t_{\text{main}} = 10^\circ\text{C}$



Σχήμα A.11 / Figure A.11

A.4.6 Άμεση σύγκριση των θερμοκρασιακών κατανομών απομάστευσης ($H \geq 16 \text{ MJ/m}^2$) και ανάμιξης

Direct comparison of draw-off ($H \geq 16 \text{ MJ/m}^2$) and mixing temperature profiles



Σχήμα A.12 / Figure A.12

A.5 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ANNUAL PERFORMANCE PREDICTION

A.5.1 Μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την ετήσια πρόβλεψη Climatic data assumed in annual prediction

Περιοχή 1 / Location 1 : ΑΘΗΝΑ / ATHENS (23 ⁰ , 44' - 38 ⁰ , 00')												
Μήνας/Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H _{tilt} (MJ/m ²)**	13.1	13.4	14.1	18.0	19.2	20.5	21.7	23.0	21.7	16.6	12.4	9.9
t _{a(day)} (°C)	11.9	11.8	13.4	16.7	21.6	25.9	29.3	29.2	25.8	21.1	16.5	13.6
t _{a,(night)} (°C)	10.4	10.0	11.1	13.8	18.3	22.3	25.7	25.8	22.9	18.7	14.7	12.2
t _{main} (°C)	11.4	10.5	11.4	14.0	17.7	21.4	24.1	25.1	24.1	21.5	17.8	14.1

Περιοχή 2 / Location 2 : WUERZBURG (9 ⁰ , 58' - 49 ⁰ , 46')												
Μήνας/Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H _{tilt} (MJ/m ²)**	5.3	9.7	12.3	15.9	17.8	18.2	18.4	17.0	15.0	10.2	5.7	4.6
t _{a(day)} (°C)	1.3	1.8	6.7	10.1	15.5	18.4	20.2	20.3	16.4	10.8	5.0	2.4
t _{a,(night)} (°C)	0.3	0.5	4.6	7.0	11.7	15.0	17.0	16.7	13.8	8.8	4.2	1.9
t _{main} (°C)	4.5	3.7	4.5	6.7	9.9	13.1	15.4	16.3	15.5	13.2	10.0	6.8

Περιοχή 3 / Location 3 : ΝΤΑΒΟΣ / DAVOS (9 ⁰ , 51' - 46 ⁰ , 49')												
Μήνας/Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H _{tilt} (MJ/m ²)**	14.6	18.6	22.0	21.3	20.1	18.7	19.7	19.1	18.3	16.2	13.1	12.2
t _{a(day)} (°C)	-3.5	-3.1	0.4	3.5	8.7	11.4	15.1	14.2	11.0	7.5	0.7	-2.0
t _{a,(night)} (°C)	-6.4	-7.2	-3.6	-0.5	3.6	6.2	9.9	9.6	6.7	3.4	-2.2	-4.7
t _{main} (°C)	4.7	4.6	4.7	5.0	5.4	5.8	6.1	6.2	6.1	5.8	5.4	5.0

Περιοχή 4 / Location 4: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ / STOCKHOLM (18 ⁰ , 03' - 59 ⁰ , 20')												
Μήνας/Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H _{tilt} (MJ/m ²)**	3.3	7.7	13.3	16.9	20.6	21.2	19.3	17.8	13.3	7.7	3.9	2.9
t _{a(day)} (°C)	-2.5	-2.8	1.3	6.4	13.0	17.2	19.5	18.8	13.8	8.4	3.3	-0.6
t _{a,(night)} (°C)	-3.2	-4.1	-1.3	2.7	8.2	13.1	15.3	14.8	10.7	6.4	2.3	-1.3
t _{main} (°C)	3.0	2.2	3.0	5.2	8.4	11.6	13.9	14.8	14.0	11.7	8.5	5.3

(*) Source Meteonorm (Global Meteorological Database for applied climatology) / Πηγή κλιματικών δεδομένων Meteonorm (Μετεωρολογική Βάση Δεδομένων)

(**) στις / in 45⁰

Σημείωση: Επεξήγηση συμβόλων δίνεται στην παράγραφο Α.6
 Note : Symbols are defined in clause A.6.

A.5.2 Δεδομένα κατανάλωσης για ενεργειακή απολαβή (βλέπε παράγραφο A.5.3)
System usage data for energy output (see paragraph A.5.3)

Απαιτήσεις πελάτη / Customer requirements

Περιοχή 1 / Location 1												
Μήνας Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V _c (l)												
t _h (°C)												

Περιοχή 2 / Location 2												
Μήνας Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V _c (l)												
t _h (°C)												

Περιοχή 3 / Location 3												
Μήνας Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V _c (l)												
t _h (°C)												

Περιοχή 4 / Location 4												
Μήνας Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V _c (l)												
t _h (°C)												

Σημείωση: Επεξήγηση συμβόλων δίνεται στην παράγραφο A.6
 Note : Symbols are defined in clause A.6.

A.5.3 Προβλεπόμενη ενεργειακή απολαβή Q_L (MJ) του συστήματος κάτω από τις συνθήκες κατανάλωσης που ορίστηκαν στην A.5.2.

Predicted solar energy output Q_L (MJ) of the system, under the load conditions defined in A.5.2.

Μήνας Month	Όγκος που καταναλώθηκε <i>Consumed volume</i> V_c				Ελάχιστο όριο θερμοκρασίας <i>Minimum temperature limit</i> t_h			
	Περιοχή / <i>Location</i>				Περιοχή / <i>Location</i>			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
Έτος / Year (MJ)								
Έτος / Year ⁽¹⁾ (MJ/m ²)								

- 1) Προβλεπόμενη ετήσια ενεργειακή απολαβή του συστήματος ανά m² επιφάνειας παραθύρου συλλέκτη
Predicted annual energy output per m² of collector aperture area.
- 2) Υπολογισμός σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9459-2, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου απομάστευσης ζεστού νερού
Calculation according to Standard ISO 9459-2, concerning hot water draw-off pattern as well
- 3) Πρόβλεψη που βασίζεται στα μετεωρολογικά δεδομένα που παρουσιάζονται στην A.5.1
Prediction based on climatic data presented in A.5.1.

A.5.4 Προβλεπόμενη ενεργειακή απολαβή Q_L (kWh) του συστήματος κάτω από τυπικές συνθήκες κατανάλωσης ($V_c=V_s$, $t_h=35^\circ\text{C}$, $t_h=40^\circ\text{C}$).

Predicted energy output Q_L (kWh) of the system, under standard usage conditions ($V_c=V_s$, $t_h=35^\circ\text{C}$, $t_h=40^\circ\text{C}$).

ΜΗΝΑΣ MONTH	Κατανάλωση όγκου <i>Consumed volume</i>				Όριο ελάχιστης θερμοκρασίας <i>Minimum temperature limit</i>							
	$V_c = V_s$				$t_h = 35^\circ\text{C}$				$t_h = 40^\circ\text{C}$			
	Περιοχή / <i>Location</i>				Περιοχή / <i>Location</i>				Περιοχή / <i>Location</i>			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	120	49	96	29	78	0	17	0	46	0	5	0
2	113	78	115	54	68	22	61	6	56	6	36	0
3	133	122	166	113	96	56	119	44	82	35	106	28
4	160	147	166	146	138	104	118	94	126	85	107	68
5	178	175	182	191	175	146	133	162	164	129	120	149
6	184	171	176	193	184	152	135	177	179	138	113	163
7	202	176	202	186	206	161	168	168	202	147	144	150
8	208	163	194	169	213	148	152	150	208	131	132	135
9	183	132	170	115	185	110	133	79	182	93	116	67
10	143	88	148	66	131	51	88	22	119	41	68	10
11	105	43	96	30	82	0	30	0	65	0	13	0
12	93	39	83	23	54	0	12	0	34	0	6	0
Ετος/Year (kWh)	1822	1383	1794	1315	1610	950	1166	902	1463	805	966	770
Ετος/Year (kWh/m ²)	832	632	819	600	735	434	532	412	668	368	441	352

- 1) Προβλεπόμενη ετήσια ενεργειακή απολαβή του συστήματος ανά m^2 επιφάνειας παραθύρου συλλέκτη
Predicted annual energy output per m^2 of collector aperture area.
- 2) Υπολογισμός σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9459-2, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου απομάστευσης ζεστού νερού
Calculation according to Standard ISO 9459-2, concerning hot water draw-off pattern as well.
- 3) Πρόβλεψη που βασίζεται στα μετεωρολογικά δεδομένα που παρουσιάζονται στην A.5.1
Prediction based on climatic data presented in A.5.1.

A.5.5 Προβλεπόμενη μέση ημερήσια απολαβή ζεστού νερού (liters) του συστήματος κάτω από τυπικές συνθήκες κατανάλωσης ($t_h=35^{\circ}\text{C}$, $t_h=40^{\circ}\text{C}$).

Predicted average daily quantity of hot water (liters) per month under standard usage conditions ($t_h=35^{\circ}\text{C}$, $t_h=40^{\circ}\text{C}$).

ΜΗΝΑΣ MONTH	Θερμοκρασία ζεστού νερού <i>Hot water temperature</i>							
	$t_h = 35^{\circ}\text{C}$				$t_h = 40^{\circ}\text{C}$			
	Περιοχή / Location				Περιοχή / Location			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1	92	0	15	0	45	0	4	0
2	85	22	62	6	59	5	31	0
3	115	51	109	38	80	28	83	21
4	190	105	113	91	140	73	88	56
5	281	163	125	170	203	120	96	132
6	390	201	133	217	277	148	95	165
7	527	230	161	222	353	167	117	160
8	598	221	146	206	387	154	109	149
9	493	163	132	108	331	110	98	74
10	277	67	83	28	183	44	55	10
11	140	0	29	0	85	0	11	0
12	73	0	11	0	37	0	5	0

- Υπολογισμός σύμφωνα μόνο με το πρότυπο ISO 9459-2, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου απομάστευσης ζεστού νερού
Calculation according to Standard ISO 9459-2, concerning hot water draw-off pattern as well.
- Πρόβλεψη που βασίζεται στα μετεωρολογικά δεδομένα που παρουσιάζονται στην A.5.1
Prediction based on climatic data presented in A.5.1.

A.5.6 Παρουσίαση των δεικτών απόδοσης ηλιακού συστήματος
Presentation of the system performance indicators for solar-only systems

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 80 l d ⁻¹			
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 80 l d ⁻¹			
Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος)	Q _d	Q _L	f _{sol}
Location (latitude)	MJ	MJ	%
Stockholm (59,2 ⁰ N)	4455	2145	48.2
Wuerzburg (49,5 ⁰ N)	4272	2300	53.8
Davos (46,5 ⁰ N)	4833	3141	65.0
Athens (38,0 ⁰ N)	3320	2400	72.3

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 110 l d ⁻¹			
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 110 l d ⁻¹			
Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος)	Q _d	Q _L	f _{sol}
Location (latitude)	MJ	MJ	%
Stockholm (59,2 ⁰ N)	6126	3043	49.7
Wuerzburg (49,5 ⁰ N)	5874	3230	55.0
Davos (46,5 ⁰ N)	6646	4389	66.0
Athens (38,0 ⁰ N)	4565	3383	74.1

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 140 l d ⁻¹			
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 140 l d ⁻¹			
Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος)	Q _d	Q _L	f _{sol}
Location (latitude)	MJ	MJ	%
Stockholm (59,2 ⁰ N)	7796	3816	48.9
Wuerzburg (49,5 ⁰ N)	7475	4064	54.4
Davos (46,5 ⁰ N)	8458	5502	65.1
Athens (38,0 ⁰ N)	5810	4349	74.9

- Υπολογισμός σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9459-2. Ο τρόπος απομάστευσης ζεστού νερού σύμφωνα με το πρότυπο EN12976-2
Calculation according to Standard ISO 9459-2. Hot water draw-off pattern according to Standard EN12976-2.
- Πρόβλεψη που βασίζεται στα μετεωρολογικά δεδομένα που παρουσιάζονται στην A.5.1
Prediction based on climatic data presented in A.5.1.

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 170 l d ⁻¹ Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 170 l d ⁻¹			
Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) Location (latitude)	Q _d MJ	Q _L MJ	f _{sol} %
Stockholm (59,2° N)	9467	4316	45.6
Wuerzburg (49,5° N)	9077	4547	50.1
Davos (46,5° N)	10271	6121	59.6
Athens (38,0° N)	7055	5085	72.1

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 200 l d ⁻¹ Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 200 l d ⁻¹			
Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) Location (latitude)	Q _d MJ	Q _L MJ	f _{sol} %
Stockholm (59,2° N)	11138	4743	42.6
Wuerzburg (49,5° N)	10679	4988	46.7
Davos (46,5° N)	12084	6621	54.8
Athens (38,0° N)	8300	5763	69.4

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 250 l d ⁻¹ Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 250 l d ⁻¹			
Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος) Location (latitude)	Q _d MJ	Q _L MJ	f _{sol} %
Stockholm (59,2° N)	13922	4986	35.8
Wuerzburg (49,5° N)	13349	5262	39.4
Davos (46,5° N)	15104	6837	45.3
Athens (38,0° N)	10375	6534	63.0

1) Υπολογισμός σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9459-2. Ο τρόπος απομάστευσης ζεστού νερού σύμφωνα με το πρότυπο EN12976-2
Calculation according to Standard ISO 9459-2. Hot water draw-off pattern according to Standard EN12976-2.

2) Πρόβλεψη που βασίζεται στα μετεωρολογικά δεδομένα που παρουσιάζονται στην Α.5.1
Prediction based on climatic data presented in A.5.1.

Performance indicators for solar-only systems on annual base for a demand value of 300 l d ⁻¹			
Δείκτες απόδοσης για ηλιακά συστήματα σε ετήσια βάση για ζήτηση 300 l d ⁻¹			
Περιοχή (Γεωγ. Πλάτος)	Q _d	Q _L	f _{sol}
Location (latitude)	MJ	MJ	%
Stockholm (59,2 ⁰ N)	16706	5059	30.3
Wuerzburg (49,5 ⁰ N)	16019	5338	33.3
Davos (46,5 ⁰ N)	18125	6929	38.2
Athens (38,0 ⁰ N)	12450	6975	56.0

- 1) Υπολογισμός σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9459-2. Ο τρόπος απομάστευσης ζεστού νερού σύμφωνα με το πρότυπο EN12976-2
Calculation according to Standard ISO 9459-2. Hot water draw-off pattern according to Standard EN12976-2.
- 2) Πρόβλεψη που βασίζεται στα μετεωρολογικά δεδομένα που παρουσιάζονται στην Α.5.1
Prediction based on climatic data presented in A.5.1.

A.6 ΣΥΜΒΟΛΑ / SYMBOLS

$f(V)$	Κανονικοποιημένη κατανομή απομάστευσης <i>Normalized draw-off temperature profile</i>	-
f_{sol}	Ποσοστό κάλυψης ζητούμενης ενέργειας από το ηλιακό σύστημα <i>Solar fraction</i>	%
$g(V)$	Κανονικοποιημένη κατανομή ανάμιξης <i>Normalized mixing draw-off temperature profile</i>	-
H	Ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία στο παράθυρο του συλλέκτη <i>Daily solar irradiation (radiance exposure) in the collector aperture</i>	MJ/m ²
H_d	Ημερήσια διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία στο παράθυρο του συλλέκτη <i>Daily diffuse solar irradiation (radiance exposure) in the collector aperture</i>	MJ/m ²
H_h	Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο <i>Monthly average daily solar irradiation on a horizontal plane</i>	MJ/m ²
H_{tilt}	Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο <i>Monthly average daily solar radiation on a tilted plane</i>	MJ/m ²
Q_L	Ωφέλιμη ενέργεια που λαμβάνεται από το σύστημα <i>Useful energy extracted from the system</i>	MJ
Q_d	Ζητούμενη ενέργεια από το σύστημα <i>Heat demand</i>	MJ
t_a	Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος <i>Ambient or surrounding air temperature</i>	°C
$t_{a,s}$	Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος γύρω από την δεξαμενή <i>Ambient air temperature adjacent to the store</i>	°C
t_d	Θερμοκρασία του νερού που απομαστεύεται <i>Water temperature of load drawn-off</i>	°C
t_f	Τελική θερμοκρασία του νερού <i>Final water temperature</i>	°C
t_h	Απαιτούμενη θερμοκρασία ζεστού νερού <i>Required hot water temperature</i>	°C
t_i	Αρχική θερμοκρασία του νερού <i>Initial water temperature</i>	°C
t_{main}	Θερμοκρασία κρύου νερού δικτύου <i>Cold water supply temperature</i>	°C

t_n	Μέση θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της νύχτας <i>Average ambient air temperature during the night</i>	°C
u	Ταχύτητα περιβάλλοντος αέρα <i>Surrounding air speed</i>	m/s
U_s	Συντελεστής θερμικών απωλειών δεξαμενής <i>Storage tank heat loss coefficient</i>	W/K
V_c	Ογκος του νερού που καταναλώνεται την ημέρα <i>Volume of daily hot water consumption</i>	l
V_d	Ογκος νερού απομάστευσης <i>Volume of water drawn-off</i>	m ³
V_s	Ογκος δεξαμενής <i>Fluid capacity of the store</i>	l

Δείκτες / Subscripts

(av)	Μέση τιμή της παραμέτρου <i>Average (mean) value of parameter</i>
(day)	Μέση τιμή της παραμέτρου την περίοδο 6 ώρες πριν το ηλιακό μεσημέρι έως 6 ώρες μετά από αυτό <i>Average (mean) value of parameter during the period 6 h before solar noon to 6 h after solar noon</i>
(max)	Μέγιστη τιμή της παραμέτρου <i>Maximum value of parameter</i>